

Certificat

Demandeur: **Victron Energy B.V.**
De Paal 35
1351 JG Almere Haven
Pays-Bas

Produit: **Convertisseur**

Modèle: **MultiGrid-II 48/3000/35-32**
MultiPlus-II 48/3000/35-32

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau monophasé, conformément à C10/11, pour des systèmes avec un couplage parallèle monophasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique VDE-AR-N 4105 :2011-08 fait partie intégrante de ce convertisseur.

Réglementations et normes appliquées:

C10/11 – révision 4 juin 2012

Prescriptions techniques spécifiques pour les installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

Numéro de rapport: 17PP264-12

Numéro de certificat: 18-102-00

Délivré le: 2018-04-24



Certification

